

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС PL.AB67.H04851

Срок действия с 12.03.2014 по 11.03.2017

№ 1478406

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № РОСС RU.0001.11AB67.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТИФ-ТЕСТ"

121351, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 20, корп. 1, тел. (499) 346-37-15, E-mail info@sertif-test.ru.

### ПРОДУКЦИЯ

Лента из нелегированной стали, оцинкованная горячей обработкой с обеих сторон, упакованной в бухты для заземления, цинковое покрытие 600гр/м<sup>2</sup>, 25x4 мм, 30x4 мм, 40x4 мм, 40x5 мм, 50x5 мм.  
Прут из нелегированной стали, оцинкованной горячей обработкой, ф8 мм, ф10 мм, упакованной в бухты для заземления, цинковое покрытие 500гр/м<sup>2</sup>.

код ОК 005 (ОКП):

09 3000

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 103-2006, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 2590-88

код ТН ВЭД России:

7208 00 000 0

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"CYNK MAL S.A".

Адрес: ul.Patnowska 48, 59-220 Legnica, Poland, Польша.

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

"CYNK MAL S.A".

Адрес: ul.Patnowska 48, 59-220 Legnica, Poland, Польша.

### НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № 214-2014-008 от 10.03.2014 г. Испытательный центр ООО "Астория", рег. № РОСС RU.0001.21MЭ68 от 28.10.2011, адрес: 105568, г. Москва, ул. Челябинская, д. 19, корп. 4, оф. 3

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3.



Руководитель органа  
(заместитель руководителя)

*В.И.*  
подпись

А.Н. Буланов  
инициалы, фамилия

Эксперт

*А.И.*  
подпись

А.И. Лувьянов  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации